

Technik

Rundschreiben vom 16. Januar 2012

DVGW Information zur Durchführung der Probennahme zur Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen

An alle Mitgliedsunternehmen

Das DVGW veröffentlichte kürzlich die Information zur Trinkwasserinstallation twin Nr. 06 „Durchführung der Probennahme zur Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen (ergänzende systemische Untersuchung von Trinkwasserinstallationen)“.

Die twin erläutert im Prinzip schon Bekanntes in kurzer Form. Die Information zur Trinkwasserinstallation twin sind offizielle Veröffentlichungen des DVGW und ergänzen die technischen Regeln. Wichtig für die orientierende Untersuchung ist das Fehlen der Formulierung „jeder Steigstrang ist zu untersuchen“. Hier wurde auf die Formulierung „geeignete Anzahl peripherer Entnahmestellen“ ausgewichen. Dies kommt zwar immer noch nicht der Formulierung „es ist nur ein Steigstrang zu beproben“ gleich, allerdings würde die Formulierung auch einer Vielzahl wohnungswirtschaftlicher Realitäten nicht gerecht werden. Jedoch unterstreicht die gewählte Formulierung die im Fachgespräch am 21. Juli 2011 im GdW getroffene Feststellung, dass zur Repräsentation des Systems die Beprobung eines Steigstranges genügt, wenn mehrere Steigstränge gleichartig betrieben werden.

Weiterhin wird klargestellt, wer Probenahmestellen definieren kann.

Die Forderung nach einer Probenserie innerhalb eines Kalendertages konnte trotz der Bedenken der Wohnungswirtschaft nicht abgeändert werden. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass im Falle der Nichtanwesenheit eines Mieters auf eine andere (nächstbeste) Stelle ausgewichen werden kann. Sollte dies auch nicht möglich sein und die Notwendigkeit entstehen, eine neue Probenserie zu beauftragen, bietet sich an, erst das Ergebnis der unvollständigen Probenserie abzuwarten, um im Falle eines Befundes dann sofort eine weitergehende Beprobung zu beauftragen.

In twin Nr. 6 wird zum Verfahren der Beprobung erneut deutlich, dass, entgegen der Behauptung einiger Labore und Dienstleister, auch andere Möglichkeiten zur Desinfektion der Entnahmestelle, wie z. B. Alkohol, gewählt werden können (siehe Fußzeile im Kasten „Schritte der Probennahme“ der twin).

Die twin ist als Bestandteil der Fachzeitschrift „DVGW Energie Wasser Praxis“ (EWP) erschienen und kann zusätzlich in Kürze unter <http://www.dvgw.de/wasser/trinkwasser-installation/twin/> als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Die Information ist als Anlage beigefügt.

Anlage

Verband norddeutscher
Wohnungsunternehmen e.V.

Gesetzlicher Prüfungsverband

Tangstedter Landstr. 83
22415 Hamburg

Ansprechpartner:
Petra Oventrop

Tel. 040/52011 - 230
E-Mail: oventrop@vnw.de